



Documento N° 239774

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA,
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO, AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO
AÉREO, TRANSMITANCIA TÉRMICA.**

Empresa **COMPACTO EXPRESS, S.L.
C/ ISABEL DE VILLENA, 13.
ALDIA. VALENCIA.**

Producto **COMPACTO PVC CUADRADO 185**

Fabricante **COMPACTO EXPRESS, S.L.**

Dimensiones
(AnxAI) **1230 mm x 185 mm**

Material **Cajón y Tapa cuadrada de registro de PVC
Testeros y Zócalo de aluminio
Lama de aluminio A-45 Térmica**

Fecha de emisión **27.04.2010**

Permeabilidad al aire CLASE 3

Estanqueidad al agua CLASE E₂₂₅₀

**Resistencia a la carga de viento
Ensayo de seguridad +3000 Pa**


**Índice de Reducción Sonora
R_w (C;Ctr) 30 (-2;-7) dB**

**Transmitancia Térmica Normalizada
(U_{sb}) 2,2 W/ (m²K)**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y puertas.
Resistencia a la carga de viento
UNE-EN ISO 140-3:1995. Medición del
aislamiento acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte 3: Medición en
laboratorio del aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de construcción.
UNE-EN 12412-4:2005. Eficiencia Térmica de
ventanas, puertas y persianas. Determinación de
la transmitancia térmica mediante el método de la
caja caliente. Parte 4: Cajón de persiana
enrollables.

Sección y/o fotografía:

COMPACTO PVC CUADRADO 185



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y puertas.
Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y puertas.
Resistencia a la carga de viento



Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extrae y refleja los resultados asociados a los informes de ensayo n°. 213791, 172494, 172498
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer
de la documentación referida.