



**RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.
REQUISITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD.**

Empresa	Compacto Express, S.L. c/ Isabel de Villana 13. Aldaia. Valencia.
Producto	Paño de Persiana
Modelo:	Lama Alutermic
Dimensiones (AnxAl)	2500 mm x 2400 mm
Material	Aluminio
Fecha de Ensayo	07.02.2011

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1932:2001. Resistencia a las cargas de viento.
UNE-EN 13659:2004+A1:2009. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

Sección y/o fotografía:



**Resistencia a las cargas de viento
Requisitos de prestaciones incluida
la seguridad** **CLASE 4**



Navarrete a 02 de Marzo de 2011

**José Alvarez Burgué
Director Técnico**

El presente documento extrae y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n° 223214 con expediente PY11-0155 y fecha 02 de marzo de 2011, bajo autorización del titular.

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer



de la documentación referida.